

V Českých Budějovicích 29. 11. 2019

**VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**

Název zakázky:

## DPN OPAŘANY – REKONSTRUKCE STŘECHY VODÁRENSKÉ VĚŽE

### **ZADAVATEL: Dětská psychiatrická nemocnice Opařany**

zastoupená ředitelkou nemocnice, paní prim. MUDr. Ivou Hodkovou  
391 61 Opařany 121  
IČ: 00667421

**ZASTOUPENÍ ZADAVATELE** – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy

**STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.**  
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství  
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice  
IČ: 62508822

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vám dle Zadávací dokumentace – pokynů pro zpracování nabídky, čl. 8 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE sdělujeme odpovědi na dotazy dodavatele:

### **PŘESNÉ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE A ODPOVĚDI NA DOTAZY:**

#### Dotazy:

1. Prosím o specifikaci položky poř. č. 94 výkazu výměr (co obsahuje sada, rozpis a rozměry ocelových prvků, kg).

94.	767001	C - m ocelová kce nesoucí terasu	sada	1.0
-----	--------	----------------------------------	------	-----

2. Prosím o specifikaci položky poř. č. 87 výkazu výměr (co obsahuje sada, rozpis a rozměry doplněných prvků, kg).

87.	768002	Úprava (prodloužení) schodiště na střechu	sada	1.0
-----	--------	---	------	-----

3. Ve skladbě 3 není definovaná podkladní konstrukce pod trámký 80/80 modřín.

Odpověď na dotazy:

1. Ocelová kce nesoucí terasu bylo myšleno montovaná kce (např. f. Walraven) viz příloha a výkresy s PD.

2. Prodloužení k výstupu na terasu viz ŘEZ A a v příloze ve větším měřítku.

3. Ve skladbě je TERASOVÁ PRKNA 26mm (MODŘÍN)

TRÁMKY 80/80mm (MODŘÍN)

OCELOVÁ KCE – položka 94.

**Současně zveřejňujeme přílohy Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.**

**Zadavatel v souvislosti s těmito dodatečnými informacemi prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

**PODÁNÍ NABÍDEK**

Obálky s nabídkami budou doručeny poštou nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo osobně do sídla zástupce zadavatele, **STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice** (sekretariát v 1. patře) **do 18. 12. 2019 do 9<sup>00</sup> hodin.**

**OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK**

Otevírání obálek za účasti zástupců dodavatelů nebude organizováno.

S pozdravem

Kristýna Soukupová  
ředitelka sekce veřejných zakázek

**PŘÍLOHY:**

identifikace podpůrné sady  
výkres prodloužení schodiště